



# КЕМП

www.kemp-bg.com

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



BG120415E, BG120415Q

КЕМП АД

[www.kemp-bg.com](http://www.kemp-bg.com)

гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Никола Петков 30

тел./факс: (0675) 3 28 87

e-mail: [kemp@nat.bg](mailto:kemp@nat.bg)

офис гр. София, ПК 1000, ул. Бачо Киро 8,

тел. (02)980 26 48, факс (02)986 92 65

e-mail: [p.bratoev@hika-bg.com](mailto:p.bratoev@hika-bg.com)

ЕИК 107056159, ДДС № BG107056159

## ПВУ-А1

### Стандарт

БДС 4305-90

### Приложение:

За неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби, машини, апарати и други.

### Конструкция:

Плътни Си жила, кл.1 съгл. БДС 904-84

Изолация: PVC компаунд

Сноп от усукани изолирани жила

Цвят на изолацията:

двужилни

трижилни

кафяв, син

син, кафяв, черен

### Технически данни:

Усукан проводник съгл. :

БДС 4305-90

Температура на околната среда:

-30°C до +50°C

Температура на полагане:

мин. -5°C

Макс. допустима работна температура: +70°C

Номинално напрежение Uo/U:

300/500 V

Изпитвателно напрежение:

2000 V

Мин. Радиус на огъване:

10 x D

| Конструкция на проводника | Размери на проводника | Медно число  | Приблизително тегло |
|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| <i>mm<sup>2</sup></i>     | <i>mm</i>             | <i>kg/km</i> | <i>kg/km</i>        |
| 2x0,50                    | 4,6                   | 9            | 21                  |
| 2x0,75                    | 5,0                   | 14           | 27                  |
| 3x0,50                    | 5,0                   | 14           | 31                  |
| 3x0,75                    | 5,4                   | 20           | 41                  |